



CERT

DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NG-5126BQ0167

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas supply <i>Produkte der Gasversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Rich. Klinger Dichtungstechnik GmbH & Co KG Am Kanal 8-10, A-2352 Gumpoldskirchen
Distributor <i>Vertreiber</i>	Rich. Klinger Dichtungstechnik GmbH & Co KG Am Kanal 8-10, A-2352 Gumpoldskirchen
Product Category <i>Produktart</i>	Greasing and sealing materials: Sealing material for HTB resistant seals in the gas installation (5118)
Product description <i>Produktbezeichnung</i>	flat sealing material on synthetic fiber basis with higher thermal resistance
Model <i>Modell</i>	KLINGERSil® C-4400
Test reports <i>Prüfberichte</i>	Type testing: 19-00265V2 from 01.04.2020 (EBI) Laboratory control test: 25-00059-KP01- from 19.03.2025 (EBI)
Test basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN 30653 (01.08.2018)

Date of Expiry / File No. 31.05.2030 / 25-0141-GNV
Ablaufdatum / Aktenzeichen

25.06.2025 Bd A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type	Technical Data	Remarks
Typ	Technische Daten	Bemerkungen
KLINGERSil® C-4400	Pressure range: 1,0 bar	

certified Components**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**

Registr. No.	Component	Model/Type	Manufacturer
Registrier-Nr.	Bauteil (Produktart)	Modell/Typ	Hersteller
NG-5123AT0251	Flat sealing materials on synthetic fiber basis	KLINGERSIL® C-4400/KLINGERSIL® C-4400	Rich. Klinger Dichtungstechnik GmbH & Co KG

Hints of Utilization / Remarks**Verwendungshinweise / Bemerkungen**

Application area: for the production of sealings for flanges in pressure regulators, gas installations and gas meters according to DIN EN 1092-1 and DIN 1092-2